



AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

SERTİFİKA NO: LF-615312024

ATERYA TEKNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Arı San. Sitesi 22.cadde 690 sokak No:67 OSTİM - ANKARA - TURKEY

Ürün Tanımı : Yangına dayanıklı yana açılan (teleskobik) otomatik kat kapısı.

Ürün Tipi : KT-2T
(900 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

SINIFLANDIRMA : E 60

Test Raporu /Laboratuar : RFTR12006 / EFECTIS ERA AVRASYA

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Yayın Tarihi: 01/06/2012

Genel Müdür

SZUTEST
TEKNİK KONTROL VE
BELGELENDİRME
HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

İnönü Mah. Kayışdağı Cad.No: 148 Kat 3-4
ATAŞEHİR - İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 216 469 46 66 Fax: +90 216 469 46 67
web: szutest.com.tr e-mail: info@szutest.com.tr

